

BA 65-16

**NOTA ENRG/GD/GDyE/GAL/I N° 0 4 6 7 6**

**BUENOS AIRES, 19 MAYO 2016**

Ref.: Sistema de alimentación Gasoducto de la Costa y Tandil – Mar del Plata  
Actuación ENARGAS N° 11.566/16  
**Expediente ENARGAS N° 25730**

**SEÑOR PRESIDENTE:**

Me dirijo a usted en virtud de la presentación de fecha 29/04/16 efectuada por Camuzzi Gas Pampeana S.A., que en copia se adjunta.

Sobre el particular, se instruye a ese Subdistribuidor a abstenerse de incorporar nuevos usuarios en su sistema de distribución que es abastecido desde el Sistema Gasoductos de la Costa y Tandil – Mar del Plata, ya sea que se trate de una obra de expansión de red o sobre redes existentes, hasta tanto se ejecuten y habiliten las obras complementarias que permitan ampliar la capacidad del mismo, o se realicen las obras de infraestructura necesarias a cargo de un Tercero Interesado que pretenda acceder al servicio de distribución de gas natural.


Elo así, por cuanto el referido Sistema no cuenta con la capacidad suficiente que permita la incorporación de nuevas demandas, sin afectar la normal operación del mismo y la calidad y continuidad del servicio de los usuarios existentes, en los términos de los artículos 25 y 26 de la Ley N° 24.076 y su reglamentación, y artículo 7 del Reglamento del Servicio de Distribución, aplicables a ese Subdistribuidor en virtud de lo normado en el Anexo II de la Resolución ENARGAS N° 35/93.

Asimismo, se hace saber que el incumplimiento de la instrucción impartida, podrá dar lugar al inicio del procedimiento sancionatorio pertinente, en los términos del Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Documentación Adjunta:  
Copia Actuación ENARGAS N° 11.566/16

**SEÑOR PRESIDENTE**  
**AXXE S.A.**  
**S / D**

  
**DAVID JOSÉ TEZANOS GONZÁLEZ**  
INTERVENTOR  
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

